



Valaisintarvikkeet
Jalusta: SJ-2
Pylväs: A106SK 6m
Pylväskaluste: LCK4-16-06A
Valaisin PRO Flow S 12-1000 SP-P 740 39W
+ C2 SmartLumo M -ohjain

Valaisinpositioiden eteen tulee keskustunnus X.
Valaisinpylväiden sijoitus tarkistetaan maastossa

Katujakokaappien sijoitus tarkistetaan maastossa

Uuden katujakokaapin syöttökaapelin kaivantoon
asennetaan Cu 16 30 m katujakokaapilta.



TARJOUSPIIRUSTUS 14.01.2020

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Pvm
K.osa/Kylä	Kortti/Tila	Tontti	Rno	Viranomaisen merkintä
Kurula 3	kunnallistekniikka, Alue 1			
UUDISRAKENNUS	SÄHKÖPIIRUSTUS			
Ylivieskan kaupunki Kurula 3 84100 Ylivieska	Katuvalaistus Lemminkäisenkatu			MK: 1:500
	Pvm 14.1.2020 Piirt. Suunn. TE/JKu/SM	Työnumero 1453	Tilaajan numero	
	Tark. Yht.lhö Lehti	Piirustusnumero SÄH1453 - 001/2	Muutos	