



Päätöksentekijä
Kuntatekniikan päällikkö

Päivämäärä
19.1.2018

Pykälä
2

Hakijan nimi
Herrfors Nät - Verkko Oy Ab Petri Tyhtilä

Hakemuksen pvm.
18.1.2018

Hakijan osoite
Tulolantie 21
84100 YLIVIESKA

Toimenpide, johon lupaa pyydetään

Sähkökaapelin ja jakokaapin asentaminen Puuhkalantien katualueelle.

Päätös Lupa myönnetään katualueella työskentelyyn seuraavin ehdoin:

1. Kaapelityö tehdään avokaivantona. Kaapeli on sijoitettava sijaintimerkinnässä ja alkukatselmuksessa sovittuun kohtaan vähintään 0,7 metrin syvyyteen niin, ettei se estä kadun kunnossapitoa tai parantamista tai salaojittamista.
2. Kaapelit ja johdot on sijoitettava kadun alituksissa suojaputkiin.
3. Kyseessä olevan laitteen sijoittaminen tulee tehdä niin, ettei se aiheuta haittaa liikenteelle eikä liikenneturvallisuudelle. Työpaikka on varustettava varoitusmerkeillä, merkkivaloilla ja tarpeellisilla suojalaitteilla Kaupunkiliiton julkaisun C 31 "Ohjeet rakennustyön aikaisista liikennejärjestelyistä kaduilla" mukaisesti. Lisäksi on noudatettava järjestysviranomaisten mahdollisesti antamia liikennemääräyksiä sekä niitä säädöksiä, mitä laissa ja asetuksissa tämänkaltaisista laitteista säädetään.
4. Kaivantoa kaivettaessa on liikenteelle järjestettävä ohikulkumahdollisuus eikä liikenteen käyttämälle ajoradalle saa kasata maata eikä sillä saa myöskään säilyttää rakennusaineita tai muita liikennettä haittaavia tarvikkeita.
5. Kadun runkoon tai pengermään tehty kaivanto on täytettävä välittömästi laitteen laskemisen jälkeen ohuissa, laatunsa puolesta kadunrungon muita osia vastaavissa kerroksissa, jotka sullotaan niin tiiviisti, ettei minkäänlaisia painumia pääse katualueelle syntymään. Kaivannon täyttövaiheessa on pyydetty kaupunkin edustajaa suorittamaan työn tarkastus.
6. Mikäli kadun kestopäällystettä joudutaan rikkomaan, on se korjattava välittömästi hyväksyttävään kuntoon, tai kaupunki suorittaa korjauksen hakijan kustannuksella. Mikäli päällystäminen vuodenajasta tms. syystä viivästyy, on korjaus tehtävä tilapäisesti öljysoralla.
7. Ajoradan alituskohta on tehtävä niin, että epätasaisesta routaantumisesta aiheutuvia kuoppia ei synny.
8. Hakijan on viipymättä omalla kustannuksellaan ja kuntatekniikan yksikön hyväksymällä tavalla korjattava ko. laitteen kadulle tai sen laitteille sekä liikenteelle rakennusaikana tai myöhemmin aiheuttamat viat ja haitat, samoin kuin kaikki muutkin vahingot, mitkä laite mahdollisesti aiheuttaa uhalla, että korjaustyöt, ellei hakija niitä suorita, tehdään kuntatekniikan yksikön toimesta hakijan laskuun. Hakija on vastuussa mahdollisesta kaivannon painumasta yhden vuoden ajan loppukatselmuksesta lukien, ellei toisin sovita.
9. Hakijan on omalla kustannuksellaan suoritettava kadun vastaisista siirroista, korjauksista, päällystämisestä tms. aiheutuvat ko. laitteen poistamis-, siirtämis- ja korjaustyöt, tai jos tekninen palvelukeskus katsoo sen tarpeelliseksi, kokonaan poistettava laite kuukauden kuluttua saatuaan siitä tiedon ja saatettava paikka alkuperäiseen kuntoon.
10. Katualueen ulkopuoliseen työhön on hakijan saatava kyseessä olevan maanomistajan lupa.
11. Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on varmistettava mahdollisten kaapelien ja muiden johtojen sijainti.
12. Johtojen rakennustyössä on lisäksi noudatettava voimassaolevia lakeja, asetuksia, normeja, turvallisuusmääräyksiä ja kuntatekniikan yksikön antamia tarkempia ohjeita.
13. Katu- ja muu alue on työn jälkeen siistittävä ja saatettava entiseen kuntoon. Puistojen ja muiden vi-

heraluideiden nurmetustyöt tekee Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan yksikkö luvanhakijan kustannuksella erillisen sopimuksen mukaan.

14. Hakija on vastuussa kaapelin tai johdon asennustyöstä mahdollisesti kolmannelle henkilölle aiheutuvasta haitasta ja vahingosta.
15. Hakijan on haettava maankäyttöyksiköltä sijaintimerkintää ennen alkukatselmusta ja sijaintikatselmusta ennen kaivannon täyttämistä. Yhdyshenkilönä on mittausetumies Vesa Aho 044 4294 411.
16. Hakijan tulee huolehtia siitä, että ennen työn aloittamista pidetään työalueella alkukatselmus, jossa kaupungin edustaja määrittelee tarkemmin johdon sijoittamisen katu- ja/tai muulle yleiselle alueelle. Työn päättymisen jälkeen hakijan on pyydettävä kaupungilta loppukatselmus. Katselmukset hoitaa kuntatekniikan yksikön puolesta kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen 044 4294 231.
17. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista liikenne-esteistä muille viranomaisille kuten poliisille, palokunnalle ja sairaankuljetukselle.
18. Hakijan tulee olla yhteistyössä muihin johtoja sijoitaviin laitoksiin mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi.
19. Kuntatekniikan yksikön puolesta kaivutyön katselmukset ja valvonnan hoitaa katualueella kuntatekniikan päällikkö puh. 044 4294 231 tai kuntatekniikan työnjohtaja 040 6301 453 , joille työn aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava.
20. Hakijan tulee tutustua työalueen kunnallisteknisiin suunnitelmiin, joista tietoja antaa kuntatekniikan päällikkö puh. 044 4294 231. Tulosteita voi tarvittaessa tilata suunnitteluavustajalta puh. 044 4294 243.

Muut ehdot:

Allekirjoitus

Kuntatekniikan päällikkö

Karoliina Mustonen

Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja viranomaisen yhteystiedot

Teknisten palveluiden lautakunta

Kyöstintie 4, PL 70

84101 Ylivieska

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Päätöksen tiedoksianto ja nähtävänäpito **Asianosaisen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

	Päivämäärä	Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus
Julkaistu kaupungin kotisivuilla		19.1.2018
Lähetetty sähköpostilla		Hakijalle
Lähetetty kirjeellä		
Lähetetty saantitodistuksella		
Maksuja ei peritä, koska kaupunki rakentaa samalla omaa viemäriä.		
Täytäntöönpanoa varten tiedoksi		kuntatekniikan työnjohtaja, kuntatekniikan insinööri, maanmittausinsinööri ja mittausetumies

